

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЭО31.В.00708**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1390905**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»), ОГРН: 1023601232379
Юридический адрес: РОССИЯ, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р., п. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84.
Фактический адрес: РОССИЯ, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р., п. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84.
телефон: 8(47395) 45000, email: ov@abcfarben.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен») Юридический адрес: РОССИЯ, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р., п. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84.
Фактический адрес: РОССИЯ, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р., п. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84.
телефон: 8(47395) 45000, email: ov@abcfarben.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Состав огнебиозащитный для древесины и изделий из нее "Огнещит Экстра", выпускаемый по СТО 2316-022-47800877-2014.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
20.30.22.110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552723)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР18-04-17/4 от 17.04.2018 г., № ТР18-04-17/5 от 17.04.2018 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 24.06.2014 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № МСК.ОС1.Б01252 от 30.05.2016г, выдан ОС ООО "Центр сертификации и стандартизации "МСК", пер.№ РОСС МСК.001.ОС.АА.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2018 по 18.04.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Крючков С.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № _____

C-RU.ЭО31.В.00708

(обязательная сертификация)

ТР

0552723

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009 (п. 6.1, 6.3)	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	I-я группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 0,5 кг/м ² без учета потерь. Устойчива к старению
ГОСТ Р 53292-2009 (п. 6.1, 6.3)	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	II-я группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 0,3 кг/м ² без учета потерь. Устойчива к старению

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Крючков С.А.



(Handwritten signatures in blue ink)